

工事名【 公立沖縄北部医療センター敷地造成工事（1期工事）

】

設計図書等に係る質問について

令和 7年 8月 25日

沖縄県北部医療組合 管理者 殿
(FAX 0980-43-8053)住所
商号又は名称
氏名

回答方法（FAX・郵便）：FAX番号又は住所（

質問
内容

1. 切土・盛土部の法面整形の数量を教えてください。
2. 「残土は場内仮置き」となっていますが、仮置き場所をご指示願います。
又、運搬距離をご教示願います。

(担当者名・連絡先記入)

回
答

1. 建築工事に入るための一次造成工事であり、別途建築工事にて土留めを行う予定であるため、法面整形は計上しておりません。
現場条件等から法面整形が必要と判断された場合には、設計変更の対象とします。
2. 残土の仮置き場所は敷地内の南側、又は東側の盛土箇所を想定しておりますが、別途発注予定の建築工事との兼ね合いを考慮するため、具体的な仮置き場所は工事契約後に決定いたします。
運搬距離未定であるため、当初数量には土砂等運搬を計上しておりません。
距離決定後に設計変更の対象とします。

※質問が欄内に収まらない場合及び資料がある場合については、適宜の用紙を使用してください。

主管課長	主任技師又は 精査担当	担当者	収 受 印
			