質問回答書

参加予定者各位

沖縄県北部医療組合 管理者 玉城 康裕 (公 印 省 略)

工事名:公立沖縄北部医療センター新築工事(機械)

番号	該当箇所	質 問 内 容	回答
1	入札説明	1. 総合評価方式に係る落札者決定基準の(1)「ア施工計画	工事工程案のとおり。
	書1ペー	について」の中の工程管理に係わる技術的所見を作成する	
	ジ	にあたりマスター工程表が必要になります。ご提示をお願	
		い致します。	

施工場所 沖縄県名護市大北1丁目 敷地面積 98,955.31㎡(計画通知) 作成日 構造·規模 RC造、免震構造 地上6階、塔屋2階 公立沖縄北部医療センター 新築工事 工事工程案 建築面積 13,439.23㎡(計画通知) 更新日 工事名 36ヶ月 用途・概要 病院(450床)、設備機械室、 延床面積 45,706.49㎡(計画通知) 作成者 4年目 工事区分 内容 1 2 6 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 31 32 33 37 38 39 40 施工計画、現場事務所、諸官庁手続、安全祈願 準備 準備工事 祭等 土工事 磁気探査・根切・埋戻 磁気探査、赤土条例対策、根切、埋戻し等 シートパイル、切梁 構台設置 シートパイル、構台解体 山留工事 シートパイル、切梁、構台 杭工事 杭工事 場所打ち杭 免震基礎・擁壁 免震ピット工事 免震ピット、免震基礎、免震擁壁 免震据付1 免震据付2 免震装置据付 免震装置製作 基礎、土間スラブ 基礎、1階スラブ 1階躯体 1階躯体 2階躯体 2階躯体 3階躯体 3階躯体 4階躯体 4階躯体 5階躯体 5階躯体 6階躯体、Rスラブ 6階躯体 PH階躯体 PH1躯体、RFスラブ PH2躯体 PH2躯体 PHR躯体 PH2RF躯体 アルミデッキ 屋上へリポート 鉄骨造、アルミデッキHP 外部足場組立 外部足場解体 外部足場 外装仕上げ、外部建具 外装仕上、建具 バルコニー・屋上防水 屋上防水 超硬化高速ウレタン防水 試運転調整 屋外設備 屋上設備 屋外・屋上設備 ES工事を含む 内装仕上、建具、サイン 内装仕上、建具 LGS、建具、ボード、仕上、サイン 内部設備 試運転調整 内部設備 ES工事を含む |--|--|- 準備·調整·製作 試運転調整 EV 昇降機設備 EV12台 設備機械室 各玄関庇 各玄関庇·設備機械室 造成工事調整 外構工事 工事車両動線、足場に取合わない部分 建物周り外構仕上 設計·完了検査 施主検査 各種検査 ※備考 施主検査は、竣工引き渡し後、14日以内に受ける。